

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 20 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад  
«Родничек» д. Малы Коньп Кирово-Чепецкого района Кировской области

Заведующему МКДОУ детский сад «Родничек» Чераневой Наталии Алексеевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и

(наименование органа надзорной деятельности)

города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области  
(главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка  
Кировской области по пожарному надзору) Митюкова М.Н. от 24.02.2021 № 20 ст.ст. 6,6.1  
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая,  
выездная проверка: зданий, помещений, территорий МКДОУ детский сад «Родничек» по  
адресу: 613033, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. М. Коньп, ул. Новая, 6  
Сусловым Павлом Анатольевичем – заместителем главного государственного инспектора  
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МКДОУ детский сад «Родничек» Чераневой Наталией  
Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Эвакуационное (аварийное) освещение в здании детского сада находится не в круглосуточном режиме работы, при этом не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	ППР в РФ 1479 <sup>1</sup> п. 37	До 01.04.2022 года	

<sup>1</sup> Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479

1	2	3	4	5
2.	Двери эвакуационных выходов из актового зала на улицу открываются не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон № 123-ФЗ <sup>2</sup> ст. 53, ст. 89, СП 1.13130.2020 <sup>3</sup> п. 4.2.22		
3.	Помещения складского отдельностоящего здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 54, 84 СП 486.1311500. 2020 п. 4.1, таблица 3 п. 5.2 СП 3.13130.2009 <sup>4</sup> раздел 7 таблица 2 п. 17	До 01.04.2022 года	
4.	Помещения складского отдельностоящего здания не оснащены переносными огнетушителями.	ППР в РФ 1479 п. 60	До 01.04.2022 года	
5.	Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны помещения отдельностоящего складского здания. Отсутствуют обозначения категории и классов зон на входных дверях снаружи.	ППР в РФ 1479 п. 13		
6.	Огнетушитель ОУ-1 с порядковым № 7 расположенный у кухни не предназначен для тушения класса пожара А и В с рангом тушения модельного очага пожара не ниже 4А.	ППР в РФ 1479 п. 397 приложение 1 ГОСТ Р51057- 2001 <sup>5</sup> п. 5.21 таблица 5	До 01.04.2022 года	
7.	В огнетушителе ОП-4 с порядковым № 2 на шкале индикатора давление пониженное (в красной зоне).	ППР в РФ 1479 п. 60	До 01.04.2022 года	
8.	В помещениях "игровой" старшей группы на 2-м этаже половое покрытие выполнено линолеумом ПВХ «BONUS» класса пожарной опасности КМ5 (декларация о соответствии № Д-RU.ПБ97.В.00034)	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 134 п. 7	До 01.07.2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные

<sup>2</sup> Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

<sup>3</sup> СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

<sup>4</sup> СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

<sup>5</sup> ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний

правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Суслов П.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

19 марта 2021 г.



(подпись)

МЛП

Предписание для исполнения получил:

✓   
 (подпись)

Заведующий МКДОУ детский сад «Родничек» Черанева Наталия  
 Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы)

19 марта 2021 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62,  
 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77.